

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

(affiliée à l'Organisation Internationale de Normalisation — ISO)

RECOMMANDATION DE LA CEI

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

(affiliated to the International Organization for Standardization — ISO)

IEC RECOMMENDATION

Modification N° 1

Octobre 1971

à la Publication 117-4 (Première édition - 1963)

Symboles graphiques recommandés
4ème partie : Appareils de mesure
et horloges électriques

Les modifications contenues dans le présent document ont été approuvées suivant la Règle des Six Mois.

Les projets de modifications, discutés par le Comité d'Etudes N° 3, furent diffusés en mars 1969 pour approbation suivant la Règle des Six Mois.

Amendment No. 1

October 1971

to Publication 117-4 (First edition - 1963)

Recommended graphical symbols
Part 4 : Measuring instruments
and electric clocks

The amendments contained in this document have been approved under the Six Months' Rule.

The draft amendments, discussed by Technical Committee No. 3, were circulated for approval under the Six Months' Rule in March 1969.



Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale

1, rue de Varembe
Genève, Suisse

MODIFICATIONS ET COMPLÉMENTS A LA PUBLICATION 117-4 DE LA CEI :
SYMBOLES GRAPHIQUES RECOMMANDÉS

4ème partie : Appareils de mesure et horloges électriques
(Première édition — 1963)

AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO IEC PUBLICATION 117-4 :
RECOMMENDED GRAPHICAL SYMBOLS

Part 4: Measuring instruments and electric clocks
(First edition — 1963)

Page 16

Aux lignes 5 et 6, supprimer les mots :

On lines 5 and 6, delete the words :

forme simplifiée ou
forme complète




Simplified form or
complete form

Page 17

N° 345






Remplacer ce symbole par le suivant :

Replace this symbol by the following :

345	Forme Form I 345.1 	Unifilaire Single-line 345.3 
	Forme Form II 345.2 	Multifilaire Multi-line 345.4 
	Transformateur de courant à deux prises secondaires (trois conducteurs sortis).	
	Current transformer with one secondary tapping (three leads brought out).	

Après ce symbole, ajouter les symboles suivants :

After this symbol, add the following :

<p>345A</p>	<p>Forme I Form</p> <p>Multifilaire Multi-line</p> <p>345A.1</p>  <p>Forme II Form</p> <p>345A.2</p> 	<p>Transformateur de courant sans primaire bobiné avec cinq passages du conducteur primaire.</p> <p>Current transformer where the primary conductor forms five winding turns.</p>
<p>345B</p>	<p>Unifilaire Single-line</p> <p>345B.1</p>  <p>Multifilaire Multi-line</p> <p>345B.2</p>  <p>Unifilaire Single-line</p> <p>345B.3</p>  <p>Multifilaire Multi-line</p> <p>345B.4</p> 	<p>Transformateur de courant avec deux enroulements primaires.</p> <p>Current transformer with two primary windings.</p>

Page 22

N° 367

Remplacer le symbole : mn par min.

Replace the symbol : by

IECNORM.COM: Click to view the full PDF of IEC 60717-4:1963/AMD1:1977