

NORME  
INTERNATIONALE  
INTERNATIONAL  
STANDARD

CEI  
IEC

60265-2

1988

AMENDEMENT 2  
AMENDMENT 2  
1998-08

Amendement 2

Interrupteurs à haute tension –

Partie 2:

Interrupteurs à haute tension de tension assignée  
égale ou supérieure à 52 kV

Amendment 2

High-voltage switches –

Part 2:

High-voltage switches for rated voltages  
of 52 kV and above

© IEC 1998 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

International Electrotechnical Commission  
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembé Geneva, Switzerland  
IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale  
International Electrotechnical Commission  
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX  
PRICE CODE

B

Pour prix, voir catalogue en vigueur  
For price, see current catalogue

## AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le comité d'études 17A: Appareillage à haute tension, du comité d'études 17 de la CEI: Appareillage.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

| FDIS         | Rapport de vote |
|--------------|-----------------|
| 17A/532/FDIS | 17A/536/RVD     |

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Page 54

### 6.102.3 Essais pour les interrupteurs à usage limité ou à usage spécial

*Ajouter, après l'alinéa existant, le nouvel alinéa suivant:*

Dans le cas d'interrupteurs à grande fréquence de manoeuvre, des essais d'endurance mécanique accrue peuvent être effectués suivant le paragraphe 6.102.4 de la CEI 60265-1.

## FOREWORD

This amendment has been prepared by subcommittee 17A: High voltage switchgear and controlgear, of IEC technical committee 17: Switchgear and controlgear.

The text of this amendment is based on the following documents:

| FDIS         | Report on voting |
|--------------|------------------|
| 17A/532/FDIS | 17A/536/RVD      |

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report on voting indicated in the above table.

Page 55

### 6.102.3 Tests for limited-purpose and special-purpose switches

*Add, after the existing paragraph, the following new paragraph:*

In the case of frequently operated switches, extended mechanical endurance tests may be carried out according to subclause 6.102.4 of IEC 60265-1.