

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC
287-1-1

1994

AMENDEMENT 1
AMENDMENT 1

1995-08

Amendement 1

**Câbles électriques –
Calcul du courant admissible**

Partie 1:

Equations de l'intensité du courant admissible
(facteur de charge 100 %) et calcul des pertes –
Section 1: Généralités

Amendment 1

**Electric cables –
Calculation of the current rating –**

Part 1:

Current rating equations
(100 % load factor) and calculation of losses –
Section 1: General

© CEI 1995 Droits de reproduction réservés — Copyright — all rights reserved

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembe Genève, Suisse



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

B

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 20A: Câbles de haute tension, du comité d'études 20 de la CEI: Câbles électriques.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

DIS	Rapport de vote
20A/262/DIS	20A/280/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Page 62

Tableau 3

Dans la colonne 2, modifier les valeurs correspondant aux types de câble suivants:

«A huile fluide, sous gaine métallique¹⁾ jusqu'à $U_o = 160$ kV»; remplacer «3,6» par «3,5».

«A huile fluide, sous gaine métallique¹⁾ jusqu'à $U_o = 220$ kV»; remplacer «3,6» par «3,5».

FOREWORD

This amendment has been prepared by sub-committee 20A: High-voltage cables, of IEC technical committee 20: Electrical cables.

The text of this amendment is based on the following documents:

DIS	Report on voting
20A/262/DIS	20A/280/RVD

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report on voting indicated in the above table.

Page 63

Table 3

In column 2, amend the value against the following entries.

"Oil-filled, self contained¹⁾ up to $U_o = 160$ kV"; replace "3,6" by "3,5".

"Oil-filled, self contained¹⁾ up to $U_o = 220$ kV"; replace "3,6" by "3,5".