

Modification n° 1

Août 1984
à la

Publication 502 de la CEI

**Câbles de transport d'énergie isolés par
diélectriques massifs extrudés pour des
tensions assignées de 1 kV à 30 kV**

Amendment No. 1

August 1984
to

IEC Publication 502

**Extruded solid dielectric insulated power
cables for rated voltages from 1 kV
to 30 kV**

CORRIGENDA

Page 2

Tableau IX, colonne 6, ligne 2.1 au lieu de 80 lire 90.

Tableau IX, colonne 1, ligne 2.1 au lieu de +2 °C lire ±2 °C.

Page 3

Table IX, column 6, line 2.1, instead of 80 read 90.

Table IX, column 1, line 2.1, instead of +2 °C read ±2 °C.

Table IX, column 1, line 2-3, instead of identification read indentation.

Juillet 1985

July 1985

IECNORM.COM: Click to view the full PDF of IEC 60502/1983/AMD1:1984/COR1:1985

Withdrawn