

NORME  
INTERNATIONALE  
INTERNATIONAL  
STANDARD

CEI  
IEC

60947-7-1

1989

AMENDEMENT 1  
AMENDMENT 1  
1999-06

Amendement 1

**Appareillage à basse tension –**

**Partie 7:**

**Matériels accessoires –**

**Section 1: Blocs de jonction  
pour conducteurs en cuivre**

Amendment 1

**Low-voltage switchgear and controlgear –**

**Part 7:**

**Ancillary equipment –**

**Section 1: Terminal blocks  
for copper conductor**

© IEC 1999 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

International Electrotechnical Commission  
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembé Geneva, Switzerland  
e-mail: inmail@iec.ch IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale  
International Electrotechnical Commission  
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX  
PRICE CODE

**B**

*Pour prix, voir catalogue en vigueur  
For price, see current catalogue*

## AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 17B: Appareillage à basse tension, du comité d'études 17 de la CEI: Appareillage.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

| FDIS         | Rapport de vote |
|--------------|-----------------|
| 17B/980/FDIS | 17B/992/RVD     |

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Page 18

*Ajouter, après le paragraphe 7.2.5, le nouveau paragraphe 7.3 suivant:*

### **7.3 Compatibilité électromagnétique (CEM)**

Le paragraphe 7.3 de la CEI 60947-1 est applicable.

Page 34

*Ajouter, après le paragraphe 8.3.5, le nouveau paragraphe 8.4 suivant:*

### **8.4 Essais CEM**

Les blocs de jonction couverts par le domaine d'application de la présente norme ne sont pas sensibles aux perturbations électromagnétiques; en conséquence aucun essai d'immunité n'est nécessaire.

Les blocs de jonction couverts par le domaine d'application de la présente norme ne génèrent pas de perturbations électromagnétiques; en conséquence aucun essai d'émission n'est nécessaire.

## FOREWORD

This amendment has been prepared by subcommittee 17B: Low-voltage switchgear and controlgear, of IEC technical committee 17: Switchgear and controlgear.

The text of this amendment is based on the following documents:

|              |                  |
|--------------|------------------|
| FDIS         | Report on voting |
| 17B/980/FDIS | 17B/992/RVD      |

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report on voting indicated in the above table.

Page 19

*Add, after subclause 7.2.5, the following new subclause 7.3:*

### **7.3 Electromagnetic compatibility (EMC)**

Subclause 7.3 of IEC 60947-1 applies.

Page 35

*Add, after subclause 8.3.5, the following new subclause 8.4:*

### **8.4 EMC tests**

Terminal blocks within the scope of this standard are not sensitive to electromagnetic disturbances, and therefore no immunity tests are necessary.

Terminal blocks within the scope of this standard do not generate electromagnetic disturbances, and therefore no emission tests are necessary.